

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy oraz przepompowni ścieków na terenie gminy Studzienice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Studzienice
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Gmina Studzienice
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 770979559
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Kaszubska
- 1.4.2.) Miejscowość:** Studzienice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 77-143
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL636 - Słupski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 598216607
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia_publiczne@studzienice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** bip.studzienice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00452210
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-10-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00451646
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy oraz przepompowni ścieków w Studzienicach i Ugoszczy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025–2026. Obszar: 2, Dział: Zapewnienie ciągłości dostaw i podstawowych usług.

2. Zamówienie obejmuje: dostawę, rozładunek, posadowienie oraz uruchomienie agregatów we wskazanych lokalizacjach, pod wskazanymi adresami.

Zamawiający informuje, że przygotował miejsca montażu agregatów w postaci wypoziomowanej, pojedynczej płyty drogowej o wymiarach 300 × 150 × 15 cm, zlokalizowanej przy stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach ścieków.

Zamawiający dokona dostosowania rozdzielni głównych w poszczególnych obiektach w celu spełnienia wymaganych standardów dotyczących przyłącza i sterowania agregatów. Prace te zostaną wykonane w terminie jednego tygodnia od dnia posadowienia agregatów na płytach drogowych. Po wykonaniu tych prac Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego dokona uruchomienia agregatów.

Skrzynki SZR na SUW w Studzienicach oraz SUW w Ugoszczy należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku, w pobliżu rozdzielni głównej.

Skrzynki SZR na przepompowniach ścieków w Studzienicach i w Ugoszczy należy zamontować na gruncie, na terenie przepompowni, w pobliżu ogrodzenia i rozdzielni głównej.

Zmówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatów, które zostanie potwierdzone stosownym dokumentem wydanym uczestnikom szkolenia.

3. Zamówienie udzielone będzie w podziale na części:

1) Część nr 1: Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy.

4. Zamawiający wymaga, aby sprzęt będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie producenta, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nieobciążony prawami osób trzecich. Do każdego urządzenia musi być dołączona pełna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna w języku polskim.

5. Agregaty prądotwórcze muszą stanowić niezależne źródło zasilania dla infrastruktury krytycznej. Powinny charakteryzować się wysoką niezawodnością, trwałością oraz zapewniać bezpieczną i nieprzerwaną eksploatację.

6. Koszt wszystkich elementów składających się na dostawę, w tym transportu, rozładunku, posadowienia, a po przyłączeniu agregatów przez Wykonawcę - uruchomienia oraz szkolenia, należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych agregatów. Koszty te nie mogą stanowić odrębnych pozycji na fakturze.

7. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

9. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagane minimalne lub równoważne parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy oraz przepompowni ścieków w Studzienicach i Ugoszczy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025–2026. Obszar: 2, Dział: Zapewnienie ciągłości dostaw i podstawowych usług.

2. Zamówienie obejmuje: dostawę, rozładunek, posadowienie oraz uruchomienie agregatów we wskazanych lokalizacjach, pod wskazanymi adresami.

Zamawiający informuje, że przygotował miejsca montażu agregatów w postaci wypoziomowanej, pojedynczej płyty drogowej o wymiarach 300 × 150 × 15 cm, zlokalizowanej przy stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach ścieków.

Zamawiający dokona dostosowania rozdzielni głównych w poszczególnych obiektach w celu spełnienia wymaganych standardów dotyczących przyłącza i sterowania agregatów. Prace te zostaną wykonane w terminie jednego tygodnia od dnia posadowienia agregatów na płytach drogowych. Po wykonaniu tych prac Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego dokona uruchomienia agregatów.

Skrzynki SZR na SUW w Studzienicach oraz SUW w Ugoszczy należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku, w pobliżu rozdzielni głównej.

Skrzynki SZR na przepompowniach ścieków w Studzienicach i w Ugoszczy należy zamontować na gruncie, na terenie przepompowni, w pobliżu ogrodzenia i rozdzielni głównej.

Zmówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatów, które zostanie potwierdzone stosownym dokumentem wydanym uczestnikom szkolenia.

3. Zamówienie udzielone będzie w podziale na części:

1) Część nr 1: Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy.

4. Zamawiający wymaga, aby sprzęt będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie producenta, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nieobciążony prawami osób trzecich. Do każdego urządzenia musi być dołączona pełna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna w języku polskim.

5. Agregaty prądotwórcze muszą stanowić niezależne źródło zasilania dla infrastruktury krytycznej. Powinny charakteryzować się wysoką niezawodnością, trwałością oraz zapewniać bezpieczną i nieprzerwaną eksploatację.

6. Koszt wszystkich elementów składających się na dostawę, w tym transportu, rozładunku, posadowienia, a po przyłączeniu agregatów przez Zamawiającego - uruchomienia oraz szkolenia, należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych agregatów. Koszty te nie mogą stanowić odrębnych pozycji na fakturze.

7. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

9. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagane minimalne lub równoważne parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy oraz przepompowni ścieków w Studzienicach i Ugoszczy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025–2026. Obszar: 2, Dział: Zapewnienie ciągłości dostaw i podstawowych usług.

2. Zamówienie obejmuje: dostawę, rozładunek, posadowienie oraz uruchomienie agregatów we wskazanych lokalizacjach, pod wskazanymi adresami.

Zamawiający informuje, że przygotował miejsca montażu agregatów w postaci wypoziomowanej, pojedynczej płyty drogowej o wymiarach 300 × 150 × 15 cm, zlokalizowanej przy stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach ścieków.

Zamawiający dokona dostosowania rozdzielni głównych w poszczególnych obiektach w celu spełnienia wymaganych standardów dotyczących przyłącza i sterowania agregatów. Prace te zostaną wykonane w terminie jednego tygodnia od dnia posadowienia agregatów na płytach drogowych. Po wykonaniu tych prac Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego dokona uruchomienia agregatów.

Skrzynki SZR na SUW w Studzienicach oraz SUW w Ugoszczy należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku, w pobliżu rozdzielni głównej.

Skrzynki SZR na przepompowniach ścieków w Studzienicach i w Ugoszczy należy zamontować na gruncie, na terenie przepompowni, w pobliżu ogrodzenia i rozdzielni głównej.

Zmówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatów, które zostanie potwierdzone stosownym dokumentem wydanym uczestnikom szkolenia.

3. Zamówienie udzielone będzie w podziale na części:

1) Część nr 2: Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania przepompowni ścieków w Studzienicach i w Ugoszczy.

4. Zamawiający wymaga, aby sprzęt będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie producenta, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nieobciążony prawami osób trzecich. Do każdego urządzenia musi być dołączona pełna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna w języku polskim.

5. Agregaty prądotwórcze muszą stanowić niezależne źródło zasilania dla infrastruktury krytycznej. Powinny charakteryzować się wysoką niezawodnością, trwałością oraz zapewniać bezpieczną i nieprzerwaną eksploatację.

6. Koszt wszystkich elementów składających się na dostawę, w tym transportu, rozładunku, posadowienia, a po przyłączeniu agregatów przez Wykonawcę - uruchomienia oraz szkolenia, należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych agregatów. Koszty te nie mogą stanowić odrębnych pozycji na fakturze.

7. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

9. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagane minimalne lub równoważne parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy oraz przepompowni ścieków w Studzienicach i Ugoszczy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025–2026. Obszar: 2, Dział: Zapewnienie ciągłości dostaw i podstawowych usług.

2. Zamówienie obejmuje: dostawę, rozładunek, posadowienie oraz uruchomienie agregatów we wskazanych lokalizacjach, pod wskazanymi adresami.

Zamawiający informuje, że przygotował miejsca montażu agregatów w postaci wypoziomowanej, pojedynczej płyty drogowej o wymiarach 300 × 150 × 15 cm, zlokalizowanej przy stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach ścieków.

Zamawiający dokona dostosowania rozdzielni głównych w poszczególnych obiektach w celu spełnienia wymaganych standardów dotyczących przyłącza i sterowania agregatów. Prace te zostaną wykonane w terminie jednego tygodnia od dnia posadowienia agregatów na płytach drogowych. Po wykonaniu tych prac Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego dokona uruchomienia agregatów.

Skrzynki SZR na SUW w Studzienicach oraz SUW w Ugoszczy należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku, w pobliżu rozdzielni głównej.

Skrzynki SZR na przepompowniach ścieków w Studzienicach i w Ugoszczy należy zamontować na gruncie, na terenie przepompowni, w pobliżu ogrodzenia i rozdzielni głównej.

Zmówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatów, które zostanie potwierdzone stosownym dokumentem wydanym uczestnikom szkolenia.

3. Zamówienie udzielone będzie w podziale na części:

1) Część nr 2: Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania przepompowni ścieków w Studzienicach i w Ugoszczy.

4. Zamawiający wymaga, aby sprzęt będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie producenta, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nieobciążony prawami osób trzecich. Do każdego urządzenia musi być dołączona pełna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna w języku polskim.

5. Agregaty prądotwórcze muszą stanowić niezależne źródło zasilania dla infrastruktury krytycznej. Powinny charakteryzować się wysoką niezawodnością, trwałością oraz zapewniać bezpieczną i nieprzerwaną eksploatację.

6. Koszt wszystkich elementów składających się na dostawę, w tym transportu, rozładunku, posadowienia, a po przyłączeniu agregatów przez Zamawiającego - uruchomienia oraz szkolenia, należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych agregatów. Koszty te nie mogą stanowić odrębnych pozycji na fakturze.

7. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ .

9. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagane minimalne lub równoważne parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.